



## Besluit

### Bijlage behorende bij besluit met kenmerk ACM/DE/2016/201264

Overzicht van de temperatuur van de te leveren warmte bestemd voor ruimteverwarming en bestemd voor warm tapwater, zoals bedoeld in het voorschrift vermeld in randnummer 23 van het besluit.

Warmtenet	Warmte	Warm tapwater
1. Regio Utrecht	Minimaal 70 °C Maximaal 90 °C	Minimaal 58 °C Maximaal 65 °C
2. Regio Zuid-Holland en Amstelveen		Minimaal 58 °C Maximaal 65 °C
- Primaire aansluiting	Minimaal 40 Maximaal 70	
- Secundaire aansluiting	Minimaal 70 Maximaal 70	
3. Ypenburg Oosterheem Boterdorp		Minimaal 58 Maximaal 65
- Primaire aansluiting	Minimaal 40 Maximaal 90	
- Secundaire aansluiting	Minimaal 70 Maximaal 90	