



Alliander N.V.
De heer B. Sieben
Postbus 50
6920 AB Duiven

Den Haag,

Aantal bijlagen : 1
Uw kenmerk : CSA-REG 20210121-001
Ons kenmerk : ACM/UIT/581857
Contactpersoon : [Vertrouwelijk] | [Vertrouwelijk]@acm.nl | 070 [Vertrouwelijk]
Onderwerp : ACM/21/050654 Ontheffingen enkelvoudige storingsreserve

Geachte heer Sieben,

Op 25 januari 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) de aanvraag voor ontheffingen van Liander N.V. ontvangen. Om hierover een besluit te kunnen nemen, hebben wij echter meer informatie van u nodig.¹ Graag ontvangen wij deze binnen drie weken na dagtekening van deze brief.

Welke gegevens hebben wij nog van u nodig?

In de bijlage bij deze brief zijn de vragen opgenomen waarop de ACM antwoord nodig heeft om een besluit te kunnen nemen.

Staat er vertrouwelijke informatie in uw reactie? Geef dan duidelijk aan welke gegevens dit zijn en waarom ze volgens u niet openbaar mogen worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat het vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens zijn of omdat u meent dat uw belangen of die van derden door openbaarmaking ervan worden geschaad. Maak de vertrouwelijke passages vet of zet ze in een grote letter. U kunt de passages ook opnemen in een aparte bijlage. De ACM komt pas later in deze procedure terug op uw vertrouwelijkheidsclaim, namelijk als blijkt dat (delen van) het dossier openbaar gemaakt zal (zullen) worden. De ACM gaat ervan uit dat de informatie die u niet als vertrouwelijk aanmerkt, zonder meer voor derden toegankelijk gemaakt kan worden. In haar beoordeling over de mate van vertrouwelijkheid sluit de ACM aan bij de gronden zoals die genoemd staan in de Wet openbaarheid van bestuur.²

Opschorting beslistermijn

Wij kunnen uw aanvraag pas weer behandelen zodra wij de gevraagde informatie bij ons binnen is. Voor de volledigheid wijs ik u erop dat ook de beslistermijn van de ACM voor het nemen van een besluit opschort gedurende de periode dat de vragen uit staan.³

¹ De grondslag voor dit besluit is gelegen in artikel 16, vierde lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 en paragraaf 4b van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas.

² Zie artikel 10 van de Wet Openbaarheid Bestuur.

³ Zie artikel 4:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met [Vertrouwelijk], telefoonnummer 06 [Vertrouwelijk];
e-mailadres [Vertrouwelijk]@acm.nl of [Vertrouwelijk], telefoonnummer 06 [Vertrouwelijk];
e-mailadres [Vertrouwelijk]@acm.nl die uw zaak in behandeling hebben. Uw zaak is geregistreerd onder
zaaknummer ACM/21/050654 (let op, dit is een ander zaaknummer dan u eerder heeft vermeld). Wilt u dit
nummer vermelden als u contact met ons opneemt?

Hoogachtend,

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,

mr. P.C.M. Bijlenga
Teammanager Directie Energie

Bijlage met vragen voor Liander

1. Ontbreken beschrijving van risico's en maatregelen om deze te beperken

Op grond van artikel 4b1, eerste lid, onder g, van het Besluit moet bij de aanvraag worden gegeven:

g. een beschrijving van de belangrijkste risico's ten aanzien van de raming en planning van het project voor de investering om aan de norm te voldoen en een beschrijving van de maatregelen die de aanvrager neemt om deze risico's te beperken.

In de aanvraag geeft Liander aan dat deze ontbreken en de "bedoelde beschrijvingen zo spoedig mogelijk na [te] zenden". De ACM ontvangt graag per project de belangrijkste risico's en een beschrijving van de maatregelen om deze te beperken.

2. Haarlemmermeer

De ACM heeft aan Liander op grond van artikel 37a van de E-wet een ontheffing verleend van de bepalingen uit de Netcode elektriciteit ten aanzien van de enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp.⁴ Het betreft hier de transformatiestap van de 150/20 kV transformatoren en toebehoren van onderstation Haarlemmermeer. De ACM vraagt zich af hoe Liander de inwerkingtreding van artikel 16, vierde lid, van de E-wet ziet in dit verband en of Liander een nieuwe aanvraag zal indienen voor de betreffende transformatoren op grond van artikel 16, vierde lid, van de E-wet.

3. Vragen per netonderdeel

Naast de hierboven geschetste toelichtingen, heeft de ACM de volgende vragen per aangevraagde ontheffing:

C1, C2 en C5:

Liander stelt dat hier sprake is van een uitloperconfiguratie. Op de netkaart lijkt het erop dat 150 kV-stations Almere, Zeewolde en achterliggende stations zich in een ringvormig net bevinden en derhalve geen uitloper vormen.

1. De ACM vraagt Liander om nader toe te lichten waarom hier sprake is van een uitloperconfiguratie en wat dit voor betekenis heeft voor deze aanvraag.
2. Kunt u toelichten waarom "achterliggende stations" uitvallen terwijl deze zich in een ringvormige net bevinden?

⁴ Besluit van 2 november 2017 in zaak 16.1223.53

C5:

Liander stelt hier: "Voor het nieuwe derde kabelcircuit loopt een tracéstudie".

1. Wanneer heeft Liander vastgesteld dat hier sprake is van een knelpunt?
2. Wanneer wordt de tracéstudie afgerond?
3. Waarom duurt het opheffen van dit knelpunt tot Q4 2026 terwijl de maximale uitvoeringstermijn 5 jaar is op grond van het Besluit?