



Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit (herschikking) (hierna: Verordening 2019/943) tot vaststelling van een enkele raming van de waarde van de verloren belasting (Value of Lost Load (hierna: VoLL)).

Zaaknummer ACM/22/178437

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) heeft de ACM gevraagd om een onderzoek te doen naar de VoLL voor elektriciteit in Nederland.

Het doel van EZK is tweeledig. Ten eerste is de vaststelling van de VoLL één van de noodzakelijke stappen die op basis van Verordening 2019/943 moet worden doorlopen om vast te stellen of er een potentieel leveringszekerheidsprobleem is en om de mogelijkheid te hebben voor vervolgstappen. Ten tweede biedt de VoLL marktpartijen en de overheid inzicht in de waarde van elektriciteit en dit kan helpen bij het ontwikkelen van businesscases in bijvoorbeeld opslag en CO₂-vrij regelbaar vermogen.¹

Op grond van artikel 11, eerste lid, van Verordening 2019/943 moeten de regulerende instanties voor hun grondgebied een enkele raming van de waarde van de VoLL vaststellen indien een lidstaat een betrouwbaarheidsnorm conform artikel 25 van Verordening 2019/943 wil vaststellen.² Op grond van artikel 23, zesde lid, van Verordening 2019/943 heeft het Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) de methodologie vastgesteld op basis waarvan de VoLL en de betrouwbaarheidsnorm moeten worden berekend (Methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry and the reliability standard (hierna: VoLL methodologie)).

In opdracht van de ACM heeft Ecorys Nederland B.V. (hierna: Ecorys), in samenwerking met SEO Economisch onderzoek (hierna: SEO), een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van de VoLL voor elektriciteit in Nederland weergegeven in €/MWh. In de bijlage bij dit besluit is het rapport van Ecorys en SEO opgenomen. De berekening van de VoLL heeft plaatsgevonden in lijn met de VoLL methodologie.

Ecorys en SEO hebben een waarde van de VoLL berekend van 68.887 €/MWh.³ Deze VoLL is gebaseerd op een leveringsonderbreking van een uur die plaatsvindt op een doordeweekse avond in de winter. De karakteristieken van de gekozen leveringsonderbreking⁴, waaronder de omvang, en de volgorde van afschakeling, zijn namelijk relevant voor het bepalen van de VoLL.

Naar aanleiding van het voorgaande stelt de ACM op grond van artikel 11, eerste lid, van Verordening 2019/943 de enkele raming van de waarde van de VoLL vast op 68.887 €/MWh. Deze enkele raming van

¹ Zie (i) de beantwoording door EZK van vier sets kamervragen over leveringszekerheid elektriciteit, 7 februari 2022, pagina 2 en 3, en (ii) de Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 2 juli 2021, 29 023, Nr. 269, pagina 4 en 5.

² De lidstaat kan ook een andere bevoegde autoriteit aanwijzen. Dit is niet gebeurd in Nederland.

³ Zie het rapport The value of lost load for electricity in the Netherlands, Ecorys en SEO, June 2022, pagina 41.

⁴ De ACM is bij de berekening van de raming van de waarde van de VoLL uitgegaan van een typische leveringsonderbreking gebaseerd op de leveringszekerheid monitor van TenneT voor het jaar 2021 in overleg met TenneT TSO B.V.

de waarde van de VoLL is van toepassing totdat de raming van de VoLL wordt bijgewerkt. Dit moet gebeuren om de vijf jaar, of eerder indien significante veranderingen worden vastgesteld.⁵

Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de ACM dit besluit op haar internetpagina. Dit besluit treedt in werking op 20 juli 2022.

Den Haag,
Datum: 19 juli 2022

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,

w.g.

mr. P.C.M. Bijlenga
Teammanager Directie Energie

Als u belanghebbende bent, kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

⁵ Zie artikel 11, tweede lid, van Verordening 2019/943.

Bijlage: rapport The value of lost load for electricity in the Netherlands